



2014001268L



中国认可  
检测  
TESTING  
CNAS L0738

# 防爆合格证

证 号： CCRI 16.1184X

单 位： 丹东通博电器（集团）有限公司  
地 址： 辽宁省丹东市振兴区黄海大街 10 号  
产 品 名 称： 磁浮球液位变送器  
型 号 规 格： 见附页  
防 爆 标 志： Ex d II C T1~T5/T6 Gb  
技 术 文 件： Q/AMM023-2016  
图 号： UQZ01NA.0  
备 注： 见附页。

经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下现行国家标准：

GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010, GB 4208-2008

发 证 日 期： 2017 年 4 月 1 日

有 效 期 至： 2022 年 3 月 31 日

批 准：

张永球



煤炭科学技术研究院有限公司检测中心（煤炭科学研究总院检测中心）

（国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心）

注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。  
中心地址：北京市和平里青年沟路 5 号  
防爆合格证查询网址：<http://www.ccritc.com.cn/Home>

电话：010-84262992



# 防爆合格证 (附页)

证 号: CCRI 16.1184X

## 1、产品型号说明:

型号	规格编码				内容
UQZ-					磁浮球液位变送器
	01				顶装式
	02				侧装式
	-				
		*			量程 (选用 01 式时请注明引颈长度 L 值)
			d		本安型
UQZ-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2、额定功率: <0.6W; 额定电压: 24V;

3、防护等级: IP66;

4、X 代表引入电缆选用耐高温型, 且不低于设备温度组别要求 (T6:-40~60℃/T1~T5:-40~80℃)。

CCRITC



煤炭科学技术研究院有限公司检测中心 (煤炭科学研究总院检测中心)

(国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

中心地址: 北京市和平里青年沟路 5 号

防爆合格证查询网址: <http://www.ccritc.com.cn/Home>

电话: 010-84262992