



2014001268L



中国认可  
检测  
TESTING  
CNAS L0738

# 防爆合格证

证 号： CCRI 17.2087X

单 位： 丹东通博电器（集团）有限公司

地 址： 辽宁省丹东市振兴区黄海大街 10 号

产 品 名 称： 上下限液位报警器

型 号 规 格： QXB02b

防 爆 标 志： Ex ia IIC T1~T5/T6 Ga

技 术 文 件： Q/AMM 024-2016

图 号： QXB02b.0

备 注： 1. 本产品需配接安装在安全区或采用其他防爆形式保护的安全栅使用，设备本安参数  $U_i$ : 24VDC,  $I_i$ : 50mA;  
2. 在 0 区使用时必须防止由于冲击或摩擦引起的点燃危险，  
使用环境温度：T5:  $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +80^{\circ}\text{C}$ ; T6:  $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60^{\circ}\text{C}$ ;  
3. 外壳防护等级为 IP66。

经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下现行国家标准：

GB 3836.1-2010, GB 3836.4-2010, GB 4208-2008

发 证 日 期： 2017 年 7 月 18 日

有 效 期 至： 2022 年 7 月 17 日

批 准：



煤炭科学技术研究院有限公司检测中心（煤炭科学研究总院检测中心）

（国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心）

注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。

中心地址：北京市和平里青年沟路 5 号

防爆合格证查询网址：<http://www.ccrirc.com.cn/Home>

电话：010-84262992