



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0738

2014001268L



防爆合格证

证 号： CCRI 17.1002X

单 位： 丹东通博电器（集团）有限公司

地 址： 辽宁省丹东市振兴区黄海大街 10 号

产 品 名 称： 上下限液位报警器

型 号 规 格： QXB02b

防 爆 标 志： Ex d II C T1~T5/T6 Gb

技 术 文 件： Q/AMM024-2016

图 号： QXB02b.0

备 注：
1. 额定功率： <0.5W； 额定电压： 24V；
2. 防护等级： IP66；
3. X 代表需配接螺纹规格和防爆等级相适应并具有防爆合格证的电缆引入装置引入电缆选用耐高温型，且不低于设备温度组别要求（T6：-40~60℃/T1~T5：-40~80℃）。

经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下现行国家标准：

GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010, GB 4208-2008

发 证 日 期： 2017 年 7 月 10 日

有 效 期 至： 2022 年 7 月 9 日

批 准：

（红色手写签名）



煤炭科学技术研究院有限公司检测中心（煤炭科学研究总院检测中心）

（国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心）

注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。

中心地址：北京市和平里青年沟路 5 号

防爆合格证查询网址：<http://www.ccritc.com.cn/Home>

电话：010-84262992