



防爆合格证

证 号： CCRI 16.2072X

单 位： 丹东通博电器（集团）有限公司

地 址： 辽宁省丹东市振兴区黄海大街 10 号

产 品 名 称： 远传装置

型 号 规 格： UHC-Bb

防 爆 标 志： Ex ia IIC T1~T5/T6 Ga

技 术 文 件： Q/AMM 022-2016

图 号： UHC-Bb. Z. 0

备 注： 1. 本设备需配接与之参数相匹配的安全栅使用；
2. 后缀“X”表示必须防止由于冲击或摩擦引起的点燃危险，
使用环境温度：T1~T5：-40℃≤Ta≤+80℃；T6：-40℃≤Ta≤+60℃；
3. 外壳防护等级为 IP66。

经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下现行国家标准：

GB 3836.1-2010 , GB 3836.4-2010 , GB 4208-2008

发证日期： 2016 年 9 月 26 日



有效期至： 2021 年 9 月 25 日

2014001268L

批 准：

姜永刚



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0738

煤炭科学技术研究院有限公司检测中心（煤炭科学研究总院检测中心）

（国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心）

注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。
中心地址：北京市和平里青年沟路 5 号
防爆合格证查询网址：<http://www.ccritc.com.cn/Home>

电话：010-84262992